



**Дефектная ведомость № 59.1-К. Замена деревянной двери на
металлическую утепленную (выход на пожарную лестницу) на 4 этаже, корпус №К,
служба №27**



Дверной блок

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Дверь металлическая противопожарная (EI60), утепленная, правая, замок цилиндрический (ключ/вертушок), доводчик, ручки с двух сторон, цвет Ral 7035	шт	1	
2	Размеры проёма (Н*В)	мм	2120*1030	Габариты уточнить по месту
3	Демонтаж деревянного дверного блока	шт	1	
4	Проём в стене из кирпича t=510 мм			

**Дефектная ведомость № 59.2-К. Замена деревянной двери на
металлическую утепленную в помещении женская раздевалка на 1 этаже, корпус №К,
служба №27**



Дверной блок

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Дверь металлическая утепленная, правая, замок цилиндрический (ключ/вертушок), доводчик, ручки с двух сторон, цвет Ral 7035	шт	1	
2	Размеры проёма (Н*В)	мм	2370*800	Габариты уточнить по месту
3	Демонтаж деревянного дверного блока	шт	1	
4	Проём в стене из кирпича t=510 мм			