



**Дефектная ведомость № 38.1-К. Замена металлической двери на металлическую
противопожарную на складе химических реактивов (выход в коридор), 4 этаж, корпус №19,
отдел №71**



Дверной блок

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Дверь противопожарная металлическая EI 60, левая, замок цилиндрический (ключ/вертушок), доводчик, ручки с двух сторон, два шпингалета в одной створке, цвет Ral 7035	шт	1	Установить в существующую коробку
2	Размеры проёма (Н*В)	мм	2300*1570	Габариты уточнить по месту
3	Демонтаж металлических 2-х дверных полотен и дополнительных металлических элементов	шт	1	Срезка: метал. петель d=20мм-L=130мм (4 шт)
4	Проём в стене из кирпича t=130мм без четвертей			


**Дефектная ведомость № 38.2-К. Замена деревянной двери на
металлическую противопожарную на складе химических реактивов, 4 этаж, корпус №19,
отдел №71**



Дверной блок

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Дверь противопожарная металлическая EI 60, правая, замок цилиндрический (ключ/вертушок), доводчик, ручки с двух сторон, цвет Ral 7035	шт	1	
2	Размеры проёма (Н*В)	мм	2050*900	Габариты уточнить по месту
3	Демонтаж деревянного дверного блока	шт	1	
4	Проём в стене из кирпича t=280мм без четвертей			


**Дефектная ведомость № 38.3-К. Замена металлической двери на
металлическую противопожарную в помещении венткамеры (выход в коридор), 4 этаж,
корпус №19, отдел №71**



Дверной блок

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Дверь противопожарная металлическая EI 60, правая, замок цилиндрический (ключ/вертушок), доводчик, ручки с двух сторон, два шпингалета в одной створке, цвет Ral 7035	шт	1	Установить в существующую коробку
2	Размеры проёма (Н*В)	мм	2360*1590	Габариты уточнить по месту
3	Демонтаж 2-х металлических дверных полотен и дополнительных металлических элементов	шт	1	Срезка: метал. петель d=25 мм- L=130 мм (5 шт)
4	Проём в стене из кирпича t=130мм без четвертей			


Дефектная ведомость № 38.4-К. Замена деревянной двери на металлическую противопожарную на складе химической посуды (выход в коридор), 4 этаж, корпус №19, отдел №71



Дверной блок

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Дверь противопожарная металлическая EI 60, левая, замок цилиндрический (ключ/вертушок), доводчик, ручки с двух сторон, цвет Ral 7035	шт	1	
2	Размеры проёма (Н*В)	мм	2200*1000	Габариты уточнить по месту
3	Демонтаж деревянного дверного блока и дополнительных металлических элементов	шт	1	Срезка петель d=25мм, L=70мм, 2 шт
4	Проём в стене из кирпича t=130мм без четвертей			


Дефектная ведомость № 38.5-К. Замена деревянной двери на металлическую противопожарную в химическую лаборатории неметаллов (выход на лестничную клетку), 4 этаж, корпус №19, отдел №71



Дверной блок

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Дверь противопожарная металлическая Е1 60, левая, замок цилиндрический (ключ/вертушок), доводчик, ручки с двух сторон, цвет Ral 7035	шт	1	
2	Размеры проёма (Н*В)	мм	2150*830	Габариты уточнить по месту
3	Демонтаж деревянного дверного блока и дополнительных металлических элементов	шт	1	Частичная подрезка металлического ограждения (уголок 40*40*4 - L=130мм и полоса 40*4 L=130 мм)
4	Проём в стене из кирпича t=250мм без четвертей			


Дефектная ведомость № 38.6-К. Замена деревянной двери на металлическую противопожарную в химическую лабораторию неметаллов (выход в коридор), 4 этаж, корпус №19, отдел №71



Дверной блок

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Дверь противопожарная металлическая Е1 60, левая, замок цилиндрический (ключ/вертушок), доводчик, ручки с двух сторон, два шпингалета в одной створке, цвет Ral 7035	шт	1	
2	Размеры проёма (Н*В)	мм	2150*1500	Габариты уточнить по месту
3	Демонтаж деревянного дверного блока	шт	1	
4	Проём в стене из кирпича t=130мм без четвертей			


**Дефектная ведомость № 38.7-К. Замена деревянной двери на
металлическую противопожарную в химической лаборатории металлов(выход в коридор),
4 этаж, корпус.№19, отдел.№71**



Дверной блок

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Дверь противопожарная металлическая EI 60, правая, замок цилиндрический (ключ/вертушок), доводчик, ручки с двух сторон, цвет Ral 7035	шт	1	
2	Размеры проёма (Н*В)	мм	2170*990	Габариты уточнить по месту
3	Демонтаж деревянного дверного блока	шт	1	
4	Проём в стене из кирпича t=130мм без четвертей			


**Дефектная ведомость № 38.8-К. Замена деревянной двери на
металлическую противопожарную в спектральной лаборатории(выход в коридор), 4 этаж,
корпус.№19, отдел.№71**



Дверной блок

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Дверь противопожарная металлическая EI 60, левая, замок цилиндрический (ключ/вертушок), доводчик, ручки с двух сторон, два шпингалета в одной створке, цвет Ral 7035	шт	1	
2	Размеры проёма (Н*В)	мм	2150*1500	Габариты уточнить по месту
3	Демонтаж деревянного дверного блока	шт	1	
4	Проём в стене из кирпича t=140мм без четвертей			


**Дефектная ведомость № 38.9-К. Замена металлической двери на
металлическую противопожарную, выход на лестничную клетку, 4 этаж, корпус№19,
отдел№71**



Дверной блок

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Дверь противопожарная металлическая EI 60, правая, замок цилиндрический (ключ/вертушок), доводчик, ручки с двух сторон, два шпингалета в одной створке, цвет Ral 7035	шт	1	Установить в существующую коробку
2	Размеры проёма (Н*В)	мм	2330*1500	Габариты уточнить по месту
3	Демонтаж 2-х металлических полотен и дополнительных металлических элементов	шт	1	Срезка: метал. петель d=25мм- L=130мм (4 шт)
4	Проём в стене из кирпича t=310мм без четвертей			

**Дефектная ведомость № 38.10-К. Замена деревянной двери на
металлическую противопожарную в физической лаборатории(выход в коридор), 2 этаж,
корпус№19, отдел№71**



Дверной блок

№п/п	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Дверь противопожарная металлическая EI 60, правая, замок цилиндрический (ключ/вертушок), доводчик, ручки с двух сторон, два шпингалета в одной створке, цвет Ral 7035	шт	1	
2	Размеры проёма (Н*В)	мм	2370*1500	Габариты уточнить по месту
3	Демонтаж деревянного дверного блока	шт	1	
4	Проём в стене из кирпича t=310мм без четвертей			