

Дефектная ведомость №5а-О .

Ремонт кровли и ограждающих конструкций светоаэрационного фонаря в корпусе №2-2а(инв.№120-0003) ,в осях Г-Д/3-16, ц.80

	Наименование работ	Объем работ	Примечание
Ограждающие конструкции			
Демонтажные работы			
1	Разборка примыканий к светоаэрационным фонарям из наплавляемых материалов с демонтажом утеплителя	145 м/п	H=0,6м ; S=87м2
2	Разборка обшивки торцов фонарей (демонтаж обрешётки, внутренней и внешней обшивки из металлического листа, утеплителя)	37 м2	H=3,0м ; L=6,2м/п
3	Демонтаж капельников по периметру фонаря	157 м/п	
4	Демонтаж металлического остекления фонарей	216 м2	H=1,5м ; L=72м/п
5	Демонтаж существующей защитной сетки	216 м2	
6	Демонтаж металлической двери	1 шт	Выход на кровлю
7	Демонтаж металлической лестницы	1 шт	
Монтажные работы			
1	Устройство остекления фонарей из ПВХ-профиля с установкой герметизирующей ленты	216 м2	H=1,5м ; L=72м/п 24 поворотные створки Стеклопакет-однокамерный
2	Устройство защитной сетки	216 м2	Применить: сетку-рабица с ячейкой 50*50*2,0мм
3	Обшивка торцов фонарей сэндвич-панелями т.100мм	37 м2	Цвет-белый
4	Устройство примыканий по торцам фонарей из наплавляемых материалов в 4 слоя с механическим креплением и устройством сборной стяжки из ЦСП	13 м/п	H=600мм
5	Монтаж капельников на примыкания по торцам фонарей с герметизацией	13 м/п	Цвет - белый
6	Монтаж угловых капельников по торцам фонарей с герметизацией	12 м/п	Цвет - белый
7	Устройство утепления верхнего пояса фонаря по периметру сэндвич-панелями т.100мм	87 м2	L=145м/п, H=600мм, цвет-белый
8	Монтаж капельников на кровле фонаря по периметру	157 м/п	Цвет - белый
9	Устройство теплоизоляции на примыкании основной кровли к фонарю т.200мм	145 м/п	Применить: минплиту Изорурф Н, H=600мм
10	Устройство сборной стяжки из ЦСП в 2 слоя на примыкании основной кровли к фонарю	87 м2	Применить: ЦСП т.10мм, H=600мм
11	Грунтовка стяжки из ЦСП битумным праймером на примыкании кровли к фонарю	87 м2	
12	Оклейка примыканий фонаря в 4 слоя гидроизоляционными материалами с механическим креплением нижнего слоя	145 м/п	Применить: Унифлекс ЭПП и ЭКП
13	Монтаж подоконных отливов с герметизацией горизонтального стыка герметиком	145 м/п	Цвет - белый
14	Монтаж нащельников примыкания сэндвич-панелей к оконному блоку с герметизацией стыка герметиком	145 м/п	Цвет - белый
15	Изготовление и монтаж металлической лестницы	1 шт	L=3500мм
16	Изготовление и монтаж металлической противопожарной двери	1 шт	H=1500мм, В=950мм
17	Вывоз строительного мусора после демонтажа	15 тн	
18	Сборка и разборка деревянного настила внутри цеха для безопасной работы и монтажа защитной сетки	250 м2	
Кровля фонаря			
Демонтажные работы			
1	Демонтаж старого гидроизоляционного ковра из наплавляемых материалов и рубероида т.30мм на кровле	470 м2	

2	Демонтаж асфальтовой стяжки фонаря т.70мм	470 м2	
3	Демонтаж утепления фонарей т.50мм	470 м2	
Монтажные работы			
1	Пропенивание рустов ж/б плит покрытия	420 м/п	
2	Устройство пароизоляции	470 м2	
3	Утепление кровли плитой PIR т.80мм с приклеиванием к основанию битумом и механическим креплением (3шт/м2)	470 м2	Применить: плиту Технониколь LogicPirProf cxm/cxm Г2
4	Грунтовка битумным праймером	470 м2	
5	Оклейка покрытия фонаря в 2 слоя гидроизоляционными материалами	470 м2	Применить: Унифлекс Экспресс ЭМП ; Техноэласт ЭКП
6	Установка азраторов (флюгарок)	6 шт	
7	Вывоз строительного мусора после демонтажа	180 тн	